



1. Wyłącznik DPX-E 125 4P 63A z wyzwalaczem wzrostowym DPX 230V
2. Ochronnik przeciwprzepięciowy klasy B + C
3. Rozłącznik izolacyjny FR 303 32A
4. Wyłącznik różnicowoprądowy P 304 25A 30mA AC
5. Sygnalizator potrójny 250/500V
6. Wyłącznik S 301 B 10A
7. Wyłącznik S 301 C 16A

Inwestycja:	Budowa świetlicy wiejskiej Jugoszków Gm. Obrazów z. ewid. nr 86/1			Nr rys. 1
Tytuł:	Schemat ideowy zasilania i rozdzielnica RG			
Tytuł:	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
	mgr inż. Zdzisław Jajko	112/Tbg/98	02.2012	